

Bilaga A till BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Hindås KakerlByggkeramikrådets behörighetsnummer 201305147 Org.nummer 556891-0912Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag LänsförsäkringarObjekt Stallbacken Hus 1Beställare Serneke Nyproduktion  RenoveringArbetena utförda under tiden från 170801 till 180230

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

<input checked="" type="checkbox"/> Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Schönox</u>	Systembenämning <u>Rollbart</u>
--	---------------------------------------	---------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzone 1	Tillverkare/Leverantör <u>Schönox</u>	Systembenämning <u>Folie/Rollbart</u>
--	---------------------------------------	---------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzone 2	Tillverkare/Leverantör <u>Schönox</u>	Systembenämning <u>Folie/Rollbart</u>
--	---------------------------------------	---------------------------------------

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Lasse Olausson  
(Fylls i vid konsumententreprenad)Våtrumsansvarig arbetsledare Lasse Olausson

Vatten  
täta  
våtrum

Byggkeramikrådet

Ort och datum Hindås 2018-02-04 Namnteckning Lasse OlaussonDokumentet avser (ange antal) 70 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  BeställareKopia och monteringsanvisning till  Nyttjare/Boende  Behörigt företag